

## **ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2311/2015**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszewskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

**BOXMET-TRADE Sp. z o. o.**

**Piskorzów 51  
58-250 Pieszycy**

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABC**  
produkowany przez: **BOXMET-TRADE Sp. z o. o.  
Piskorzów 51  
58-250 Pieszycy**  
w zakładzie produkcyjnym: **DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY  
No. 108, Yangxi Road  
Huzhou City, Zhejiang, Chiny**  
spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**


### **Dokumentacja:**

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3179/2015 z dnia 28.01.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 4499/BC/09 z dnia 15.12.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC
3. Rys. Nr GP-2x ABC-Cz z dnia 15.03.2005 r.
4. Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2908/2014 dotyczący proszku gaśniczego DELEI FIRE ABC -ważny do 03.07.2019 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2311/DC/CNBOP-PIB/2015.

Okres ważności świadectwa: od **05.03.2015 r.** do **04.03.2020 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora  
ds. certyfikacji i dopuszczeń  
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 17 lutego 2015 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 2311/2015

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABC

Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	- ok 3,65 kg
Masa środka gaśniczego	- 2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC
Czas działania	- min. 9 s
Czynnik roboczy	- azot N <sub>2</sub>
Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C	- 16 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	- 27 bar
Zakres temperatur stosowania	- od -30°C do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- pożar testowy 13A i 89B

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553)**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora  
ds. certyfikacji i dopuszczeń  
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 17 lutego 2014 r.