

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ



INSTYTUTU ENERGETYKI



AB 272

LABORATORIUM AKREDYTOWANE
PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Ba-
dawczego
Nr AB 272

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr EWN/110/E/14-2

”Badania możliwości stosowania gaśnic GP-25xABC firmy
BOXMET-TRADE do gaszenia urządzeń elektrycznych w sieci 220 kV
o najwyższym napięciu 245 kV”

Warszawa, sierpień 2014 r.



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR EWN/110/E/14-2

OBIEKT BADAŃ: Gaśnica proszkowa GP-25x ABC
zawierająca proszek gaśniczy Delei Fire
ABC

PRODUCENT: BOXMET-TRADE Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszycy

BADANIA WYKONANO NA ZAMÓWIENIE: PRODUCENTA

RODZAJ BADAŃ: Badania napięciowe

PROCEDURA BADAŃ: wg uzgodnionego programu

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU: 21 lipiec 2014 r.

DATA WYKONANIA BADAŃ: 27 sierpień 2014 r.

WYNIK BADAŃ: DODATNI

PROWADZĄCY BADANIA:

Adam Wielonek

PODPIS

AUTORYZUJĄCY BADANIA:

prof. nadzw. dr hab. inż.
January L. Mikulski

PODPIS

Warszawa, sierpień 2014 r.