CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
S.A. w BYTOMIU

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 ; tel. (032) 2822525, fax. (032) 2822681
e-mail : info@csrg.bytom.pl

Zespół Atestacyjny Nr 2

# OPINIA TECHNICZNA Nr 10/2025/A

| | |
|---|---|
| ***Zlecenie nr*** | |
| ***Nazwa Zleceniodawcy*** | **„BOXMET-TRADE" Sp. z o.o.** |
| ***Adres Zleceniodawcy*** | Piskorzów 51, 58 - 250 Pieszyce |
| ***Producent*** | TAILIAN FIRE CO.,LTD |
| ***Adres Producenta*** | No. 108 Gang fang Road Suthwest New Development Zone Huzhou City, Zhejiang, Chiny |
| ***Identyfikacja obiektu badań*** | **Gaśnica proszkowa typ GP – 6z ABC** |
| ***Data zlecenia\dostarczenia próbki*** | 19.12.2025 r. |
| ***Data przeprowadzenia badań*** | 22.12.2025 r. |
| ***Zakres badania*** | Ocena urządzenia pod względem przydatności, w zakresie poprawności działania, zgodności z wymaganiami norm i przepisów pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego. |

## *W y n i k i  b a d a n i a*

| | | |
|---|---|---|
| ***Spis treści :*** | Tytuł | Ilość stron |
| | Opinia Techniczna nr 10/2025/A (aktualizacja) o przydatności urządzenia do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych | 2 |
| ***Uwagi*** | Uzyskane wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionego obiektu badań. Niniejsze sprawozdanie może być powielane tylko w całości. | |
| | Łączna ilość stron: 2 | |
| ***Rozdzielnik*** | | |

| Opracował | Zatwierdził |
|---|---|
| Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.<br>Kierownik Pogotowia<br>*mgr inż. Leszek Florczyk*<br>Imię i Nazwisko<br>Podpis | Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.<br>Dyrektor Techniczny<br>Zastępca Kierownika<br>Jednostki Ratownictwa Górniczego<br>*Grzegorz Wlosiński*<br>Imię i Nazwisko<br>Podpis |
| Data : 22.12.2025 r.<br>Dzień – Miesiąc – Rok | Uwagi: Aktualizacja opinii 15/2014/2019/~~2021~~ |

Nr egzemplarza : I

1 . CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU.

1.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gaśnica proszkowa GP- 6z ABC, napełniona proszkiem gaśniczym DELEI FIRE ABC służy do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, oraz gazów, jak również urządzeń elektrycznych pod napięciem do 245 kV. Działanie gaśnicze proszku polega na katalizie ujemnej płomienia /inhibitor procesu palenia.

1.2. Dane znamionowe :

| | |
|---|---|
| Zakres stosowania | pożary grupy A, B, C, |
| Masa całkowita | ~ 10,5 kg |
| Objętość środka gaśniczego | 6 kg |
| Rodzaj środka gaśniczego | proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC |
| Czas działania | min 15 s |
| Ciśnienie robocze | 1,6 Mpa |
| Temperatura eksploatacji | od -30 do +60°C |
| Minimalna skuteczność gaśnicza | 27A, 183 B, |

1.3. Dokumentacja :

- PN – EN 3 - 7 + A1 :2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań,
- Świadectwo Dopuszczenia Nr 5875/2025, Gaśnica proszkowa typ GP-6z ABC, CNBOP Józefów, 01 października 2025 r.,
- Sprawozdanie z badań Nr EWN/110/E/14-1 „Badania możliwości stosowania gaśnic GP- 6z ABC, zawierająca proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC…", Warszawa, lipiec 2014 r.

2 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ .

Analiza dokumentacji ujętej w punkcie 1.3

3 . TREŚĆ OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uwzględniając normy i przepisy górnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujętej w punkcie 1.3 **pozytywnie opiniuje stosowanie gaśnicy proszkowej typ GP- 6z ABC** w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

4 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo „BOXMET-TRADE" Sp. z o.o. z dnia 19.12.2025 r. z prośbą o wydanie aktualizacji opinii technicznej do stosowania sprzętu gaśniczego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.